



1. 本站为三级LNG加气站, 布置1台60m<sup>3</sup> LNG储罐, 属新建项目。
2. 本图根据业主提供的2000国家大地坐标系、1985国家高程基准地形图及以下规范进行设计:
  - 2.1 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021;
  - 2.2 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018年版)。
3. 站内工艺设施与站外构筑物的安全间距及站内工艺设施的防火间距均符合上述规范要求。
4. 图中坐标为相对坐标, 以站区西南角为基点建立相对坐标系, 坐标原点A=0.00, B=0.00相当于测量坐标X=4001009.227, Y=38489384.909
5. 图中所注坐标, 建筑物为轴线交点, 防护堤为内壁交点, 围墙为中心线交点。
6. 站区内及站区南侧有部分原有围墙, 需拆除, 拆除围墙长度118m。
7. 站内绿化物种采用非油性矮小的灌木或草坪。
8. 图中尺寸以米计。

|                                                                                       |       |                                                                                       |    |                                                                                       |                  |                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 用地红线  |  | 罩棚 |  | 绿地               |  | 防撞栏 |
|  | 新建建筑物 |  | 道路 |  | 罩棚柱子、<br>加气口、加气机 |  | 减速带 |